



## CYCLIFE SWEDEN AB

Lokala säkerhetsnämnden

17/02/2017 Hans Sörman



### DOSSTATISTIK JULI 2016 – JANUARI 2017

2016	Doser, mmanSv	Akkumulerade doser (jan-xxx)	Individ max dos, mSv
Juli	1,51	1,51 (29,04)	0,33
Augusti	4,12	5,63 (33,16)	1,10
September	13,07	18,7 (46,23)	1,42
Oktober	4,07	22,77 (50,30)	0,91
November	2,94	25,71 (53,24)	0,30
December	5,67	31,38 (58,91)	1,08

2017	Doser, mmanSv	Akkumulerade doser	Individ max dos, mSv
Januari	3,65	3,65	0,70



## MYNDIGHETSÄRENDEN

- **Tillsynsaktiviteter genomförda under perioden 9 december 2016 – 16 februari 2017**
  - Inga
- **Kommande tillsynsaktiviteter**
  - Verksamhetsbevakning inom strålskydd (2017-03-21)
- **Övriga ärenden**
  - Egenutvärdering gällande kompetens inom strålskydd inskickad till SSM
  - Jon Brunk är tillbaka som anläggningansvarig för Cyclife
  - Samlad bedömning från SSM gällande granskning av återkommande helhetsbedömning (ÅHB)



Lokala säkerhetsnämnen | 02/2017 | 3

## HÄNDELSER 9 DECEMBER – 16 FEBRUARI

- **2017-01-25**
  - Kategori 2-händelse avseende fysiskt skydd



Lokala säkerhetsnämnen | 02/2017 | 4

## ÖVRIGA PUNKTER

### ▪ Driftstörningar

- Dec: Pyrolysis, problem med ventil för brackvattensystemet,
  - Ingen risk för miljö/hälsa
- Jan: Produktionsstopp SMA, jordfel och slingbyte stålugn

### ▪ Ansökan om medel för rivning av R0-komplexet

- SSM har avslagit ansökan om fondmedel

### ▪ Pyrolysanläggningen

- Status, går enligt plan (31/5/2017)
  - Fortsatt provdrift
  - Optimering av anläggningen



Lokala säkerhetsnämnen | 02/2017 | 5

THANK YOU



EDF 20161 P.6